



URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Ciepiałów, dnia 15.04.2021 roku

RPORiI 271.2.2021

Zamawiający – Gmina Ciepiałów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 14.04.2021 r. zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. **„Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu”** będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.04.2021 r., udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

„Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Uprzejmie proszę o podanie parametrów technicznych dla wentylatorów ściennych – poz. 61 Przedmiaru robót elektrycznych, ponieważ brak jest informacji na ten temat.
2. Uprzejmie proszę o podanie parametrów technicznych oraz wyposażenia dla syreny alarmowej: SYRENA ALARMOWA DO POWIADOMIEŃ DACHOWA, ELEKTRYCZNA, poz. 60 Przedmiaru robót elektrycznych, ponieważ brak jest informacji na ten temat.
3. Proszę o informację, czy dla drzwi D7 z Wykazu drzwi Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania otworu o innym kształcie niż okrągły, widoczny na rysunku bądź (zwracając uwagę na akt, iż mają to być drzwi przeciwpożarowe) czy istnieje możliwość zastosowania drzwi pełnych?”

Odpowiedź:

Ad. 1. Wentylatory łazienkowe o parametrach zgodnych z projektem instalacji sanitarnych.

Ad. 2. Należy przyjąć syrenę alarmową składającą się z centrali sterującej montowanej na ścianie oraz głośników tubowych, do samodzielnego zamocowania np na maszcie, belce itp. zgodnie z wytycznymi producenta. Każdy głośnik zestawu można skierować indywidualnie w dowolną stronę. Syrena przeznaczona przede wszystkim do zastosowania wśród Ochotniczych Straży Pożarnych, jako terenowy system powiadamiania o zdarzeniach i klęskach żywiołowych o następujących parametrach technicznych:

- zasilanie 230V

- moc maks. 0,5kW

Głośniki:

- Głośność: około 134 dB / 1m

- Rodzaj sygnału, narastający w 20 sek.

- Promieniowanie dźwięku pionowe: 30 stopni

- Promieniowanie dźwięku poziome 60 stopni
- Wymiary głośnika: około 180 x 115 x 230
- Masa głośnika: około 1,3 kg
- Miejsce pracy: każde warunki atmosferyczne.

Ad. 3. Przeszklenie może być w kształcie prostokąta. Istnieje możliwość zastosowania drzwi pełnych jednak ostateczna decyzja będzie należała do użytkownika i Inspektora Nadzoru, do ustalenia na budowie. Chodzi jednak o to aby przedsiomek był doświetlony. Przeszklenie może być mleczne, nieprzeziernie.

Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Artur Szewczyk

Wójt Gminy Ciepiałów