



URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Ciepiałów, dnia 19.03.2021 roku

RPORiI 271.1.2021

Zamawiający – Gmina Ciepiałów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 17.03.2021 r. zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. „**Budowa basenu przy PSP w Ciepiałowie**” będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.03.2021 r., udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

„Szanowni Państwo, firma ... zwaną dalej Wykonawcą wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego pn.: „Budowa basenu przy PSP w Ciepiałowie”:

1. W dokumentacji udostępnionej na stronie Zamawiającego brak dokumentacji technicznej dotyczącej konstrukcji, przyłączy zewnętrznych wod.-kan. i c.o., przyłącza energetycznego, Wykonawca wnioskuję o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej.
2. W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego brak opinii geotechnicznej.
3. Wykonawca wnioskuję o udostępnienie pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca wnosi o udostępnienie szczegółu rozwiązania połączenia niecki, rynny przelewowej oraz plaży.
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż pod niecką basenu nie jest wymagane wykonanie płyty fundamentowej oraz ścian żelbetowych w niecce basenowej.
6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż odwodnienie plaży basenowej ma być tylko z jednej strony zgodnie z rzutami pozostała część plaży bez odwodnienia.”

Odpowiedź:

Ad. 1. Przebieg przyłączy oraz użyte materiały zgodnie z załączoną częścią rysunkową (PZT, rzuty kondygnacji, rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, aksonometria instalacji wodociągowej). Sposób prowadzenia robót zgodnie z załączonym opisem oraz SST.

Ad. 2. Opinia geotechniczna wraz z niniejszą informacją została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ad. 3. Decyzja pozwolenie na budowę wraz z niniejszą informacją została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ad. 4. Szczegół rozwiązania niecki, rynny przelewowej oraz plaży – wg załączonego rysunku (wraz z niniejszą informacją została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania) lub wg rozwiązania wykonawcy, po akceptacji przez projektanta.

Ad. 5. Pod niecką basenu przewiduje się wykonanie płyty fundamentowej, wg dokumentacji załączonej do postępowania.

Ad. 6. Odwodnienie plaży basenowej tylko z jednej strony, zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji.

Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Artur Szewczyk

Wójt Gminy Ciepiałów